

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Obec Dunajov, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a § 5 písm. a)1. zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 08.11.2024 podal

Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,

ktorú v konaní zastupuje ELSPOL-SK, s.r.o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo

(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona

r o z h o d n u t i e o u m i e s t n e n í s t a v b y

„16726-Dunajov-Potočiarske-Rozšírenie a rekonštrukcia NN siete“

na pozemkoch register "C" parc. č. 726/1, 2012, 2009, 2060, 2054, 2053/3, 1701/2 (EKN 2357, 2001/3, 1896, 1897, 1306, 1298, 1300, 2614), 2112, 2111, 2101/1, 2101/3, 2095, 2082,, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088/1, 724/27, 724/4, 1720/1 (EKN 1399) v k.ú. Dunajov.

Stavba obsahuje:

Návrh rieši rekonštrukciu a rozšírenie NN siete, montáž NN zemných vedení, montáž optickej chráničky HDPE 40, montáž nových istiacich skríň PRIS, montáž káblových spojok, montáž zvodičov prepätia, pretlak, rozrezanie asfaltu. Rozšírenie NN zemnej siete je určené z existujúceho zemného vedenia a to vrezaním novej skrine PRIS 5 č. 1 v zeleni vedľa prístupovej cesty. Z nej je trasa vedená popod prístupovú asfaltovú cestu, poza autobusovú zastávku, pretlakom popod štrkové parkovisko, v súbehu s cestou III. triedy č. 2014 a ďalej v zeleni a v súbehu s miestnou asfaltovou cestou po bytový dom č. 326. Nové NN vedenie sa ukončí v skrini PRIS 7 č. 8, ktorá sa vreže do existujúceho NN zemného vedenia. Rekonštrukciou NN vzdušnej siete sa vymení istiaci skriňa VRIS 1 č. 1.1 za novú istiacu skriňu PRIS 5 č. 1.1, čím sa zmení zásobovanie NN vzdušných sietí a zlepši možnosť manipulácie zásobovania rozvodných sietí.

Členenie stavby:

SO 01 Rozšírenie a rekonštrukcia NN siete:

- montáž NN zemných vedení, trasa 760 m
- montáž optickej chráničky HDPE 40, trasa 750 m
- montáž nových istiacich skríň PRIS, počet 8 ks
- montáž káblových spojok, počet 4 ks

- montáž zvodičov prepätia, počet 3 ks
- pretlak, celková trasa 10m
- rozrezanie asfaltu, trasa 6 m.

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch parc. č. 726/1, 2012, 2009, 2060, 2054, 2053/3, 1701/2 (EKN 2357, 2001/3, 1896, 1897, 1306, 1298, 1300, 2614), 2112, 2111, 2101/1, 2101/3, 2095, 2082,, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088/1, 724/27, 724/4, 1720/1 (EKN 1399) v k.ú. Dunajov, ako je zakreslené na priloženom situačnom výkrese, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia.
2. Projektová dokumentácia stavby (ďalej PD) pre vydanie stavebného povolenia bude akceptovať všetky podmienky tohto rozhodnutia a bude spracovaná v rozsahu potrebnom pre náležité posúdenie (§ 9 Vyhľ. č. 453/2000 Z. z.).
3. Pred spracovaním ďalšieho stupňa PD je potrebné požiadať o presné vytyčenie všetkých podzemných vedení a zariadení (plynovody, elektrická energia, telekomunikačné káble, voda, kanalizáci) jednotlivých správcov vedení za ich odborného dozoru, dodržať príslušné STN, ochranné pásma jestvujúcich vedení a ich prípadné pripomienky dané pri vytyčení.
4. Súbeh a križovanie s dotknutými jestvujúcimi vedeniami navrhnuť, ak nie je v ďalších podmienkach uvedené inak, v súlade s STN 73 6005. V projektovej dokumentácii po predchádzajúcom vytyčení, zdokumentovať všetky dotknuté vedenia s vyznačením odstupových vzdialeností od jednotlivých vedení, resp. miest napojení.
5. Odpad vzniknutý počas realizácie stavebných prác likvidovať v zmysle zákona o odpadoch, ku kolaudácii stavby je stavebník povinný dokladovať množstvo vzniknutého odpadu a zákonný spôsob jeho likvidácie.

6. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku SPP-distribúcia, a.s. Bratislava č. TD/NS/0511/2024/Gv zo dňa 05.06.2024

Všeobecné podmienky:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby).
- V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prac upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300 až 150 000 eur.
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.

- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové aj bezvýkopové technológie.
- Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy víťacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.
- V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác.
- Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.
- Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, email: jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SSP-distribúcia nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-distribúcia.
- Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble a ostatné inžinierske počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850111727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300 eur až 150 000 eur. Poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 alebo § 288 Trestného zákona č. 300/2005 Z.z.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01.

- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
- Stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
- V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

7. Dodržať podmienky spoločnosti SEVAK, a.s., Žilina uvedené v stanovisku zo dňa 27.06.2024 č. O24028569:

- S vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na uvedenú stavbu v k. u. Dunajov súhlasíme, za akceptovania trasy verejného vodovodu (VV), ktorý prechádza záujmovým územím stavby.
- Trasu existujúcich inžinierskych sietí v celom rozsahu rešpektovať. Pred začatím prác priamo v teréne vytýčiť tieto siete. Vytýčenie uvedených našich vedení Vám cez objednávku vykoná naša organizácia. O vytýčenie prípadných vodovodných prípojek kolidujúcich s navrhovanou stavbou požiadať príslušného vlastníka dotknutej nehnuteľnosti.
- Pri dotyku predmetnej stavby s VV je potrebné dodržať minimálne vzdialenosti stanovené v STN 73 6005 – priestorová úprava podzemných vedení a križovaní a nemeniť krytie VV v súvislosti s terénnymi úpravami. Výkopové práce v ochrannom pásme VV a v kolízii s VV požadujeme realizovať ručne
- Pred zahájením akýchkoľvek zemných prác stavebník požiada o vytýčenie podzemných vedení, ktoré sa nachádzajú v záujmovom území a zabezpečí, aby pri realizácii zemných prác bola dodržaná STN 73 6005 pri súbahu a križovaní s ostatnými vedeniami. Vytýčenie uvedených našich vedení Vám cez objednávku vykoná naša organizácia.
- Žiadame dodržať ochranné pásmo VV v šírke 1,8 m (do DN 500 vrátane) a 3,0 m (od DN 500) od jeho osi potrubia na obe strany VV podľa Zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
- Upozorňujeme, že zásobne potrubie SKV Žilina OC DN 800 mm je vodovod vyššieho významu. Ochranné pásmo SKV v zmysle Rozhodnutia c. PLVH 1699/405.111977 zo dňa 6.12.1978 je 5,0 m od osi potrubia na obe strany.
- V pásme ochrany VV je zakázané výškovo meniť krytie potrubia, vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby pevne spojené so zemou základom, konštrukcie alebo iné podobne zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť jeho technický stav. Nové istiace skrine osadiť mimo ochranné pásmo VV.
- Prípadnú kolíziu s inžinierskymi sieťami v správe SEVAK riešiť samostatne s prevádzkovým majstrom vodovodov. Odkryté miesta na vodovodnom potrubí musí pred zásypom skontrolovať príslušný majster. V rámci stavebných prác žiadame zdvihnúť do úrovne budúcej nivelety terénu všetky prípadné poklopy vodovodu. Ich funkčnosť požadujeme preveriť za prítomnosti pracovníkov z prevádzky SEVAK, a.s. Žilina. O zistenom stave vyhotoviť zápis do stavebného denníka. Tento zápis bude slúžiť ako podklad pre stanovisko ku kolaudácii stavby. Bez tohto zápisu nebude možné vydať súhlasné stanovisko ku kolaudácii stavby.
- Hutnenie podlažia pri dotyku s VV realizovať po vrstvách vibračnými zariadeniami takým spôsobom, aby dynamické rázy pri hutnení nepoškodili potrubie v danej lokalite.

8. Pri realizácii stavby dodržať podmienky Slovak Telekom, a.s. uvedené vo vyjadrení č. 6612415987 zo dňa 05.06.2024:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Rastislav Kubík, rastislav.kubik@telekom.sk, +421 902719389
- V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke <https://www.telekom.sk/vyjadenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

9. Dodržať podmienky Okresného úradu Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie:

- ✓ Úsek odpadového hospodárstva – stanovisko č. OU-CA-OSZP-2024/009068-002 zo dňa 03.06.2024:
- Odpady počas výstavby je potrebné v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva prednostne odovzdať na materiálové zhodnotenie, energetické zhodnotenie a až potom na zneškodnenie v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene s doplnením niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacimi právnymi predpismi.
- Pôvodca odpadu plní povinnosti určené v §77 ods. 3 pís. b), c), d) zákona o odpadoch, v súlade s vyhl. č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.
- Zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu z demolácií vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály v jednotlivom kalendárnom roku najmenej 70% hmotnosti takéhoto odpadu pri stavbách nad 300 m² zastavanej plochy.
- Vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom (Vyhláška o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií č. 344/2022) pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktmi, stavebnými a demolačnými produktmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia.
- Stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú.
- Zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa §14 ods. 1 písm. e) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vyhláškou č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.
- Nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál, odstránenú asfaltovú zmes a odstránené stavebné materiály, ktoré bude mať investor záujem prehlásiť za vedľajší produkt, musia splniť podmienky ustanovené v § 2ods. 4 zákona o odpadoch a súbežne aj požiadavky ustanovené v § 5 až §7 vyhlášky o stavebnom odpade a odpade z demolácií.
- Nevyužitú odpady budú zneškodnené skládkovaním na skládke, ktorá má udelený súhlas na prevádzkovanie v zmysle § 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch, príp. integrované povolenie.
- Odpad bude zhromažďovaný tak, aby nenarušoval estetický ráz krajiny a podľa potreby zabezpečiť jeho okamžité zhodnotenie alebo zneškodnenie.
- Ku kolaudácii stavby investor predloží relevantné doklady od dodávateľa stavby o spôsobe zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli realizáciou prác a zmluvu o fyzickom nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií najmenej v rozsahu stanovenom vo vykonávacom predpise Vyhlášky MŽP SR č. 344/2000 o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.
- Uchovávať dokumentáciu podľa § 5 ods. 3, § 6 ods. 4 a § 7 ods. 2 vyhlášky č. 344/2022 o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií. Investor (alebo dodávateľ) stavby zavedie evidenciu odpadov vzniknutých počas realizácie stavby v súlade s vyhl. MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a druhy odpadov zaradiť podľa platného Katalógu odpadov.
- S nebezpečnými odpadmi nakladať v súlade s § 25 zákona o odpadoch.
- ✓ Úsek štátnej vodnej správy – stanovisko č. OU-CA-OSZP-2024/009214-002 zo dňa 04.06.2024:

- Nakoľko realizáciou stavby dôjde ku križovaniu vodných tokov, projektovú dokumentáciu žiadame odsúhlasiť s ich správcom-SVP s. p., Povodie horného Váhu, o.z. Ružomberok. Stavebné práce realizovať mechanizmami v dobrom technickom stave, aby nedošlo k úniku znečisťujúcich látok do povrchových vôd. V prípade úniku znečisťujúcich látok do povrchových vôd, resp. do prostredia súvisiaceho s vodou, je stavebník povinný vykonať opatrenia na ochranu vôd v zmysle § 41 ods. 6 a 7 zákona c. 364/2004 Z. z. o vodách.
 - V rámci prevádzkovania zariadení je potrebné zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami v súlade s § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a v súlade s § 2 a 3 Vyhlášky MZP SR c. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
 - ✓ Úsek štátnej ochrany prírody a krajiny – stanovisko č. OU-CA-OSZP-2024/009086-002 zo dňa 05.06.2024:
 - Prebytočnú výkopovú zeminu neukladať na okolité lúčne porasty, do alúvií miestnych tokov a podmáčané lokality, aby nedošlo k zasypaniu prírodných biotopov európskeho alebo národného významu.
 - V prípade, že výkopová zemina nebude využitá v rámci dotknutej stavby, zlikvidovať ju na riadenej skládke TKO.
10. Dodržať podmienky Železníc SR, oblastné riaditeľstvo Žilina, sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky uvedené v stanovisku zo dňa 26.06.2024 č. 208/SOZT/2024-V:
- V záujmovej oblasti stavby sa nachádzajú trasy podzemných vedení (DK, DOK, TK, MK) v správe OR Žilina SOZT. Vedenia sú súčasťou železničných zabezpečovacích a oznamovacích zariadení, ktoré v prevádzky schopnom stave zaisťujú bezpečnosť železničnej dopravy. Trasy káblov DK, DOK, TK, MK boli orientačne zakreslené do situácií. Trasy káblov priecestného zabezpečovacieho zariadenia neboli zakreslené, tieto je potrebné vytýčiť na mieste.
 - Pre spresnenie trás podzemných vedení je potrebné vytýčiť. Vytýčenie vedení objednať formou objednávky u správcu vedení OR Žilina SOZT v dostatočnom časovom predstihu pred začatím prác. V objednávke musí byť uvedené: „Splatnosť faktúry 14 dní odo dňa jej vystavenia“. Prílohou k objednávke na vytýčenie vedení musí byť vyjadrenie OR Žilina k tejto stavbe. K objednávke musia byť tiež priložené vypísané „Prehlásenie pre účely posúdenia obchodného partnera“ v zmysle Metodického usmernenia riaditeľa Odboru 310 GR ŽSR č. 11155/2017/O310-002 zo dňa 29.06.2017 (v znení zmeny 1 s účinnosťou od 05.11.2020) a „Prehlásenie k dodržiavaniu etického kódexu Železníc Slovenskej republiky“ v zmysle Nariadenia generálneho riaditeľa ŽSR č. 21/2020 k implementácii protikorupčnej politiky v podmienkach Železníc Slovenskej republiky zo dňa 13.08.2020. „Prehlásenia“ zasielame v prílohe tohto vyjadrenia. Po schválení objednávky riaditeľom OR Žilina pre vytýčenie vedení kontaktovať vedúceho SMSU OZT KT Žilina – Ing. Barčíka na tel. č. 0903 907 681.
 - Po vytýčení vedení v správe OR Žilina SOZT musia byť všetky práce v kolíznych miestach týchto vedení s uvedenou stavbou, resp. v ich blízkosti, vykonané zvlášť opatrne (ručne), tak aby nedošlo k ich poškodeniu. Pri križovaní, resp. súbehu nového NN káblového vedenia s vedeniami OZT dodržať predpísané vzdialenosti od týchto vedení v zmysle platných noriem.
 - Pri stavebných prácach sa nad trasami podzemných vedení nesmie: zriaďovať skládky a spevnene plochy a prechádzať ťažkými mechanizmami.
 - Zhotoviteľ musí dodržiavať platné STN, predpisy a nariadenia pre prácu v ochrannom pásme káblov (1,5 m, ako aj STN 73 6005).
 - V prípade poškodenia telesa dráhy alebo súčasti dráhy, alebo narušenia funkcie oznamovacieho, zabezpečovacieho alebo telekomunikačného zariadenia dráhy bude za toto poškodenie zhotoviteľovi uložená pokuta v zmysle zákona c. 513/2009 o dráhach a o

zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ bude znášať všetky náklady spojené s poškodením verejnoprospešného zariadenia, náklady spojené s obmedzením prevádzky železničnej infraštruktúry a náklady spojené s odstránením poškodenia.

- Obnažené káble je potrebné chrániť pred poškodením a odcudzením, prizvať zodpovedného zamestnanca OR Žilina Sekcia OZT pred ich opätovným zasýpaním na kontrolu, či káble neboli mechanicky poškodené.
- Nesmú byť zmenené trasy a priestorové uloženie podzemných vedení bez súhlasu správcu.

11. Dodržať podmienky Železníc SR, oblastné riaditeľstvo Žilina, sekcia elektrotechniky a energetiky uvedené v stanovisku zo dňa 20.06.2024 č.01.147/2024/SEE-TO/2a.15:

- Dodržať ZZ č. 251/2012 v ochrannom pásme vonkajších podzemných elektrických vedení a nad týmito vedeniami je zakázané zriaďovať stavby, konštrukcie, skládka, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy.
- Dodržať ZZ č. 251/2012 v ochrannom pásme vonkajších podzemných elektrických vedení a nad týmito vedeniami je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrických vedení zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenia, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickým vedeniam.
- Na existujúce podzemné vedenie požadujeme dodržať ZZ č. 251/2012, ochranné pásmo vonkajšieho elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je 1 meter pri napätí do 110 kV vrátane riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky.
- Dodržať znenie Zákona o dráhach č. 513/2009 Z.z. §3 čl. 3a – od vonkajšieho okraja telesa železničnej dráhy a stavieb, konštrukcií a pevných zariadení, ktoré sú jej súčasťou, ak ide o železničnú dráhu dodržať vzdialenosť 3 metre.
- Dodržať znenie Zákona o dráhach č. 513/2009 Z.z. §4 čl.1 – v obvode dráhy je zakázané vysádzať stromy a kry, umiestňovať stavby, reklamné, propagačné a informačné zariadenia, konštrukcie a predmety, ktoré nesúvisia s prevádzkou dráhy, ani s dopravou na dráhe.
- Dodržať znenie Zákona o dráhach č. 513/2009 Z.z. §4čl. 1 – v obvode dráhy možno umiestňovať len súčasti dráhy a vykonávať činnosti, ktoré súvisia s prevádzkou dráhy, najmä údržbou telesa dráhy a obvodu dráhy, s dopravou na dráhe a odstraňovať následky nehôd a mimoriadnych udalostí, ktoré ohrozujú prevádzku dráhy alebo bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe.
- Pred začatím stavebných prác požadujeme presné vytýčenie tohto podzemného vedenia, prípadné realizovanie dozoru pri ručne vykonávaných výkopových prácach.
- V prípade poškodenia podzemného VN 6kV vedenia, prípadne ostatných zariadení pri akýchkoľvek činnostiach, budú všetky náklady spojené s jeho odstránením naúčtované v plnej výške zhotoviteľovi prác.

12. Dodržať podmienky Železníc SR, oblastná správa majetku Žilina, uvedené v stanovisku zo dňa 02.07.2024 č.16294/2024/SM/SSŽA:

- V zmysle predloženej PD sa jedná o zámer, ktorý bude realizovaný v ochrannom pásme dráhy železničnej trate Žilina-Čadca a dôjde k čiastočnému zásahu do pozemku CKN 2083 v správe ŽSR. Zásah do pozemku v správe ŽSR žiadame riešiť uzatvorením Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, najneskôr do vydania stavebného povolenia. Touto zmluvou bude zabezpečený aj vstup na predmetný pozemok v správe ŽSR. Návrh zmluvy bude spracovaný zo strany ŽSR. Následne, až po kolaudácii stavby, bude uzatvorená Zmluva o zriadení vecného bremena v zmysle podkladov predložených stavebníkom stavby, ktorým bude právoplatné kolaudačné rozhodnutie a geometrický plán s vyznačením vecného bremena.

13. Dodržať podmienky Železníc SR, generálne riaditeľstvo, odbor expertízy Bratislava, uvedené v stanovisku zo dňa 18.10.2024 č. 39889/2024/O230-3:
- Rešpektovať pripomienky stanoviska ŽSR OR Žilina c. 02306/2024/ORŽA/SŽTS zo dňa 12.08.2024.
 - Pred začatím samotných prác je nutné existujúce vedenia SOZT vytýčiť a kontaktovať správcu vedení SMSÚ OZT KT Žilina – Ing. Barčík (0903907681) pre stanovenie dohody o harmonograme prác a dodržať pripomienky vyjadrenia ŽSR OR Žilina č. 208/SOTZ/2024 zo dňa 20.06.2024.
 - Objednať vytýčenie podzemných vedení na adrese OR Žilina, SEE, P.O. Hviezdoslava 730, 010 01 Žilina a dodržať podmienky stanoviska OR Žilina č. 01.147/2024/SEE zo dňa 20.06.2024.
 - Rešpektovať podmienky stanoviska ŽSR, správa majetku Bratislava, Oblastná správa majetku Žilina 16294/2024/SM/SSŽA zo dňa 02.07.2024, majetkovoprávne usporiadať pozemky v správe ŽSR.
 - Začiatok prác v OPD odsúhlasiť zamestnancom ŽSR SMSÚ ŽTS TO Žilina – Štefan Janák 0903451263.
 - Stavebník si je vedomý skutočnosti, že stavba sa nachádza v OPD, s čím sú spojené negatívne vplyvy a obmedzenia spôsobené bežnou železničnou prevádzkou. Stavba musí byť navrhnutá tak, aby odolávala nepriaznivým vplyvom železničnej dopravy a údržby počas celej doby jej životnosti. Po realizácii stavby si jej vlastníci nebudú môcť voči prevádzkovateľovi železničnej dopravy (trate) uplatňovať akékoľvek požiadavky na elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej prevádzky.
 - Upozorňujeme, že akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou a prevádzkou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka.
 - Dodržať ustanovenia zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach, v znení neskorších predpisov, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.
14. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať podmienky Ministerstva dopravy SR (MD SR), Sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor povoľovania stavieb dráh a rozvoja železničnej infraštruktúry uvedené v záväznom stanovisku č. 31107/2024/SŽDD/94722 zo dňa 13.11.2024:
- Stavbu realizovať podľa dokumentácie overenej MD SR, prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MD SR.
 - Realizáciou stavby nesmie byť ohrozená ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa.
 - Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobeným prevádzkou dráhy
 - Stavba v OPD musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom.
 - Stavebník je povinný pred vydaním povolenia a pred začatím prác v OPD prerokovať a dohodnúť postup a podmienky realizácie prác s prevádzkovateľom dráhy, vrátane zistenia prípadnej existencie podzemných vedení a zariadení dráhy na stavbou dotknutom pozemku.
 - Stavebník je povinný dodržať podmienky stanovené v súhrnom stanovisku ŽSR Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Bratislava č. 39889/2024/O230-3 zo dňa 18.10.2024.
 - Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.
 - Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu v OPD udržiavať a prispôbovať pravidlám technickej prevádzky železníc a dráhovým predpisom tak, ako si to vyžaduje stavba a tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.
15. Dodržať podmienky Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. Povodie horného Váhu Ružomberok uvedené v stanovisku č. SVP 13148/2024/2 zo dňa 01.07.2024:

- K určení brehovej čiary, k začatiu a k ukončeniu stavebných prác v dotyku s vodným tokom prizvať zástupcu SVP š.p. – úsekového technika p. Pavel (0903269072) a riadiť sa jeho pokynmi.
 - Zemné vedenie viesť min. 6 m od vzdušnej päty hrádze a uložiť do korungovanej chráničky.
 - Križovanie s vodným tokom je nutné zrealizovať v súlade s STN 73 6822 „Križovanie a súběhy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“.
 - Chráničku uložiť po celej dĺžke križovania, ako aj v ochrannom pásme toku. Chránička musí byť uložená min. 1,5 m pod niveletou prírodného dna vodného toku.
 - Podzemné vedenie križujúce koryto toku je potrebné označiť dobre viditeľnými stabilizovanými značkami s nápisom „POZOR NEBAGROVAŤ“, v prípade ich porušenia či odcudzenia zabezpečiť prevádzkovateľ vedenia ich okamžitú obnovu.
 - Pri vzdušnom križovaní vodných tokov dodržať podjazdnú výšku v zmysle platných predpisov.
16. Dodržať podmienky Krajského pamiatkového úradu Žilina uvedené v záväznom stanovisku zo dňa 04.09.2024, č. S-PUSR-011451/2024:
- Termín začatia výkopových prác súvisiacich so stavbou je stavebník povinný písomne ohlásiť najmenej 5 dní vopred Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, ktorý vykoná pred začatím výkopových prác prieskum detektorom kovov a následne odborný dohľad stavby formou obhliadky jej výkopov z hľadiska výskytu možných archeologických nálezov.
 - Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej alebo nehmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu v Žiline, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.
 - Zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.
17. Nezasahovať do vlastníckych, príp. iných práv k pozemkom dotknutým stavbou bez súhlasu ich majiteľa, správcu, neprimerane obmedzovať práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.
18. V ďalšom stupni PD preukázať formou projektu organizácie výstavby spôsob uskutočnenia stavby s potrebnými plochami zariadenia staveniska, dopravným napojením staveniska a nevyhnutnými zábermi. Pri návrhu minimalizovať negatívne vplyvy uskutočňovania stavby na susedné pozemky, trvalé porasty a stavby.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V priebehu územného konania neboli zo strany účastníkov konania vznesené žiadne námietky.

Podmienky dotknutých orgánov štátnej správy boli akceptované a sú zapracované do podmienok tohto rozhodnutia.

K návrhu sa súhlasne vyjadrili dotknuté orgány:

- OR Hasičského a záchranného zboru v Čadci, SSD, a.s. Žilina, SEVAK a.s. Žilina, SPP – distribúcia a.s. Bratislava, Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, SVP, š.p. Ružomberok, Železnice SR, Krajský pamiatkový úrad Žilina, Ministerstvo dopravy SR.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona 2 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

Odôvodnenie:

Dňa 08.11.2024 podal navrhovateľ Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, ktorého v konaní zastupuje ELSPOL-SK, s.r.o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo, návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby „16726-Dunajov-Potočiarske-Rozšírenie a rekonštrukcia NN siete“ na pozemkoch register "C" parc. č. 726/1, 2012, 2009, 2060, 2054, 2053/3, 1701/2 (EKN 2357, 2001/3, 1896, 1897, 1306, 1298, 1300, 2614), 2112, 2111, 2101/1, 2101/3, 2095, 2082,, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088/1, 724/27, 724/4, 1720/1 (EKN 1399) v k.ú. Dunajov.

Stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. K prerokovaniu návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 18.12.2024, o jeho výsledku bola spísaná zápisnica.

Účastníci konania boli upozornení, že svoje prípadné námietky a pripomienky k stavbe môžu uplatniť na stavebnom úrade pred dňom ústneho pojednávania, najneskôr však na ústnom pojednávaní, inak sa nebude na ne prihliadať.

Nakoľko sa jednalo o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, týmto bolo oznámenie doručené verejnou vyhláškou § 36 ods. 4 stavebného zákona, vyvesením oznámenia po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Dunajov.

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Stanoviská oznámili:

- OR Hasičského a záchranného zboru v Čadci, SSD, a.s. Žilina, SEVAK a.s. Žilina, SPP – distribúcia a.s. Bratislava, Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, SVP, š.p. Ružomberok, Železnice SR, Krajský pamiatkový úrad Žilina, Ministerstvo dopravy SR.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia, ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou pre dotknuté územie a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Dunajov (adresa: Obec úrad, 023 02 Dunajov). V zmysle § 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. v platnom znení je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



Jaroslav Brodek
starosta obce

Príloha: situácia umiestnenia stavby**Doručí sa účastníkom konania:**

1. Stredoslovenská distribučná, a.s., pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
2. ELSPOL-SK, s.r.o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo
3. Známi a neznámi vlastníci pozemkov register „C“ parc.č. 726/1, 2012, 2009, 2060, 2054, 2053/3, 1701/2 (EKN 2357, 2001/3, 1896, 1897, 1306, 1298, 1300, 2614), 2112, 2111, 2101/1, 2101/3, 2095, 2082,, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088/1, 724/27, 724/4, 1720/1 (EKN 1399) v k.ú. Dunajov, v navrhovanej trase líniovej stavby, ktorých vlastnícke alebo iné práva môžu byť navrhovanou líniovou stavbou priamo dotknuté
4. Vlastníci susedných pozemkov a stavieb v k.ú. Dunajov, ktorých vlastnícke alebo iné práva môžu byť navrhovanou líniovou stavbou priamo dotknuté.

Nakoľko sa jedná o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, týmto sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou § 42 ods. 2 stavebného zákona.

Dotknuté orgány

1. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie súp. č. 19, 010 01 Žilina
2. Ministerstvo dopravy SR, Sekcia železničnej dopravy, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody súp. č. 6, 810 05 Bratislava
3. Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Palárikova 91, 022 01 Čadca
4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku 4, 022 01 Čadca
5. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o ŽP, Palárikova súp. č. 91, 022 01 Čadca
6. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. č. 95, 022 01 Čadca
7. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, 010 57 Žilina
8. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská súp. č. 28, 817 62 Bratislava
9. Orange Slovensko, a.s., Metodova súp. č. 8, 821 08 Bratislava
10. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. č. 44, 825 19 Bratislava
11. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Povodie horného Váhu, Jána Jančeka 36, 034 01 Ružomberok
12. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Martina Rázusa súp. č. 104, 010 01 Žilina
13. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina
14. Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, Klemensova súp. č. 8, 813 61 Bratislava
15. Železnice Slovenskej republiky, oblastné riaditeľstvo Žilina, 1. mája súp. č. 34, 010 01 Žilina

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Dunajov, posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.


VYVESENÉ DŇA: 12.03.2025 ZVESENÉ DŇA:



Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

**Poplatok:**

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 59 písm. a ods. 2 vo výške 100 € bol zaplatený.



Celý projekt je chránený autorským zákonom. Akákoľvek manipulácia s ním vyžaduje súhlas autora projektu.

ELSPOL-SK, s.r.o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo			 elspol-sk profesionálne a spoľahlivo		Stup. dok. DRS	
Vypracoval	Kontroloval	Zodp. projektant	Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 16726 – Dunajov – Poľočiarske Rozšírenie a rekonštrukcia NN siete KÚ Dunajov Situácia širších vzťahov		Formát A4	
Ing. J. Bublík	Ing. P. Mikušiak	Ing. P. Mikušiak			Dátum 12/23	
Stavebník	Mierka –					
Stavba	Číslo výkresu					
Miesto stavby						
Výkres	05					